

Yleisiä putkiurakkaan kuuluvia asioita

- Pyydä putkiurakoitsija paikan päälle katsomaan kaukolämpöliittymiseen tarvittavat työt ja laitehankinnat, sekä pyydä urakasta kirjallinen tarjous.
- Asbestia sisältävien putkieristeiden purkamisessa tarvitaan alan ammattilaista. Asbestieristeen tuntomerkkinä on eristemassa, jonka ympärillä on maalattu kangas.
- Kannattaa sopia kuka purkaa turhaksi jäävät putket, sähköjohdot ja mahdolliset varaajat. Kenen omaisuutta ne on purkamisen jälkeen ja kuka ne hävittää.
- Lämmönjakokeskuksen ja asennustarvikkeiden hankinta on selkeintä sisällyttää putkiurakkaan. Samoin sähköasennusten muutokset, kuten sähkösyöttö lämmönjakokeskukselle ja kaukolämpömittaukselle.
- Asbestipurku, varaajan purku ja öljysäiliön tyhjennys voivat olla eri urakoita.
- Tee kirjallinen sopimus.